



M U Z E J
G R A D A
K O P R I V N I C E
Trg dr. Leandera Brozovića 1

PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA

Koprivnica
studení, 2015.

Na temelju članka 21. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine 92/10), članka 3. Pravilnika o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (Narodne novine 116/11) i članka 31. Statuta Muzeja grada Koprivnice, Upravno vijeće Muzeja grada Koprivnice na 17. sjednici održanoj 30. 11. 2015. godine, donosi

PRAVILNIK
O ZAŠTITI OD POŽARA

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Pravilnikom o zaštiti od požara (u daljem tekstu: Pravilnik) utvrđuju se mjere i poslovi zaštite od požara propisani Zakonom o zaštiti od požara (u daljnjem tekstu: Zakon) i drugim pozitivnim propisima donesenim na temelju Zakona, pravilima tehničke prakse koja se odnosi na zaštitu od požara.

Svrha i cilj provedbe i unapređenja zaštite od požara je očuvanje ljudskog zdravlja, života i imovine.

Mjere i poslovi utvrđuju za građevine i radne prostore u vlasništvu Muzeja grada Koprivnice: zgrada Muzeja grada Koprivnice - Trg dr. Leandera Brozovića 1, zgrada Galerije Koprivnica - Zrinski trg 9, zgrada Galerije Hlebine – Trg Ivana Generalića 15 u Hlebinama.

Članak 2.

Pravilnikom se propisuju:

- (1) temeljne odredbe vezane uz provedbu i unapređivanje zaštite od požara
- (2) osposobljenost osoba zaduženih za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara
- (3) obveze i odgovornosti vezane uz provedbu mjera zaštite od požara
- (4) obveze i odgovornosti osoba s posebnim ovlastima i odgovornostima u provedbi mjera zaštite od požara
- (5) unutarnja kontrola provedbe mjera zaštite od požara
- (6) način upoznavanja zaposlenika s opasnostima i općim mjerama zaštite od požara na radnom mjestu prilikom stupanja na rad ili promjene radnog mjesta, odnosno prije obavljanja određenih radova i radnji drugih osoba te vođenje evidencije o tome
- (7) osposobljavanja zaposlenika za rukovanje priručnom opremom i sredstvima za dojavu i gašenje početnih požara, periodične provjere znanja i vođenje evidencije o tome
- (8) osposobljavanja zaposlenika prije stupanja na rad za rad na radnim mjestima s povećanim opasnostima od nastanka požara i mogućih posljedica od požara ili tehnološke eksplozije, periodične provjere znanja i vođenje evidencije o tome
- (9) službe i osobe zadužene za održavanje u ispravnom stanju opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara s opisom zaduženja
- (10) službe i osobe zadužene za održavanje u ispravnom stanju sustava za upravljanje i nadziranje sigurnog odvijanja tehnološkog procesa (ako postoji) te drugih instalacija i uređaja čija neispravnost može prouzročiti požar i tehnološku eksploziju
- (11) službe i osobe zadužene za razradu postupaka i poduzimanje odgovarajućih organizacijskih i tehničkih mjera zaštite od požara u slučajevima privremenog povećanog rizika od požara
- (12) kretanje i ponašanje na prostorima ugroženim od požara ili tehnološke eksplozije
- (13) ustrojstvo motrenja, obavješćivanja i uzbunjivanja o opasnostima od požara
- (14) mjere zabrane i ograničenja radi zaštite od požara te prostorije i prostori na koje se one odnose
- (15) postupanje zaposlenika u slučaju nastanka požara
- (16) druge mjere zaštite od požara sukladno vlastitim planovima i potrebama
- (17) prijelazne i završne odredbe.

Članak 3.

Sastavni dio Pravilnika su:

- rješenje MUP-a broj: 511-06-09-01-UP/I -179/3-98 od 31. ožujka 1998. o razvrstavanju u III (treću) kategoriju ugroženosti od požara.
- plan evakuacije

- upisnik o održavanju elemenata protupožarne opreme sukladno važećim propisima (redoviti, periodični pregled i kontrolno ispitivanje).
- osposobljavanje zaposlenika za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom

Članak 4.

Projektna dokumentacija, različite studije, mišljenja, svjedodžbe, uvjerenja, upisnici i ostale isprave iz područja zaštite od požara pohranjuju se i trajno čuvaju u uredima uprave Muzeja grada Koprivnice.

Članak 5.

Sustav zaštite od požara i tehnoloških eksplozija obuhvaća norme ponašanja zaposlenika i trećih osoba za vrijeme rada, kretanja ili zadržavanja u prostorijama koje pripadaju Muzeju grada Koprivnice, kao i tehničke normative, propise i upute koji se odnose na građevinu, instalacije, strojeve i druga sredstva rada.

Članak 6.

Svaki zaposlenik dužan je provoditi mjere zaštite od požara na svom radnom mjestu na način kako je to utvrđeno Zakonom, podzakonskim aktima, odlukama tijela jedinice lokalne uprave i samouprave i ovim pravilnikom.

Odredbe Pravilnika odnose se na sve zaposlenike koji rade ili se zateknu na radu u prostorima Muzeja grada Koprivnice, kao i osobe sve osobe koje kao posjetitelji borave u prostorima Muzeja grada Koprivnice.

Članak 7.

Sukladno zakonskim propisima zaposlenik Muzeja grada Koprivnice zadužen za poslove zaštite od požara obavlja poslove zaštite od požara i unapređenje stanja preventivne zaštite.

Zaposlenik zadužen za obavljanje poslova zaštite od požara glavni je organizator i izvršitelj poslova iz područja zaštite od požara i tehnoloških eksplozija u svim građevinskim dijelovima i prostorijama u vlasništvu Muzeja grada Koprivnice ili prostorima ustupljenima na korištenje za potrebe istog, te na svim radnim mjestima.

Zaposlenik zadužen za obavljanje poslova zaštite od požara prati tehnički razvoj i propise iz područja zaštite od požara u cilju provedbe i poboljšanja zaštite od požara.

II. OSPOSOBLJENOST OSOBA ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZAŠTITE OD POŽARA I UNAPREĐENJE STANJA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 8.

Sukladno rješenju o razvrstavanju u kategoriju ugroženosti od požara i pozitivnim zakonskim odredbama, zaposlenik zadužen za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenja stanja zaštite od požara, mora biti stručno osposobljen za poslove zaštite od požara.

III. OBVEZE I ODGOVORNOSTI U SVEZI S PROVEDBOM MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 9.

Zaposlenik zadužen za obavljanje poslova zaštite od požara pri kontroli i nadzoru nad provedbom mjera zaštite od požara i eksplozija, o rezultatima usmeno ili pismeno izvješćuje ravnatelja Muzeja grada Koprivnice.

Zaposlenik raspoređen na obavljanje poslova zaštite od požara surađuje sa sličnim službama drugih pravnih osoba, kulturnim institucija, s profesionalnom vatrogasnom postrojbom i nadležnom inspekcijom zaštite od požara, s ciljem poboljšanja protupožarne zaštite u Muzeju grada Koprivnice.

Članak 10.

Zaposlenik zadužen za obavljanje poslova zaštite od požara obavlja sljedeće poslove:

- obavlja kontrolu primjene propisa iz područja zaštite od požara na projektu za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih građevina i procesa te sudjeluje u nabavci opreme i sredstava za rad
- obavlja kontrolu provođenja mjera zaštite od požara na radnim mjestima prilikom obavljanja svakog posla te druge kontrole u smislu zaštite od požara, a koje ovise o specifičnosti tehnologije obavljanja djelatnosti
- prati primjenu propisa iz područja zaštite od požara, te sudjeluje u izradi novih propisa ili u predlaganju promjena postojećih
- obavlja periodične kontrole vatrogasnih aparata i vodi brigu o redovitom pregledu vatrogasnih aparata kod nadležne vatrogasne postrojbe
- poduzima vatrogasne intervencije u građevinama i u prostorima Muzeja grada Koprivnice
- organizira obavljanje analize uzroka požara i učinkovitosti vatrogasne intervencije
- brine o obavljanju propisanih ispitivanja instalacija, strojeva i postrojenja u smislu zaštite od požara
- obavlja i druge poslove vezane uz poboljšanje razine protupožarne zaštite u Muzeju grada Koprivnice.

Članak 11.

Zaposlenik zadužen za obavljanje poslova zaštite od požara obavlja operativne poslove u području zaštite od požara i neposredno je odgovoran ravnatelju za organizaciju, operativnu pripremljenost i provedbu preventivnih mjera zaštite od požara na građevini, njenim dijelovima i u prostorima u vlasništvu Muzeja grada Koprivnice.

Članak 12.

Poslove zaštite od požara Muzeja grada Koprivnice, pored ravnatelja kao odgovorne osobe i zaposlenika zaduženog za obavljanje poslova zaštite od požara, a prema njihovim naputcima i potrebi, obavljaju i drugi zaposlenici Muzeja grada Koprivnice:

Članak 13.

Ravnatelj kao odgovorna osoba Muzeja grada Koprivnice odgovoran je ukoliko ne omogući osiguravanje financijskih sredstava za provođenje obveza protupožarne zaštite utvrđenih zakonom i drugim pozitivnim propisima.

Svi zaposlenici odgovorni su za posljedice koje proizlaze iz obavljanja poslova na radnim mjestima na kojima nisu poduzete zakonom, podzakonskim aktima ili ovim pravilnikom propisane i utvrđene mjere zaštite od požara.

Za povrede obveza iz područja zaštite od požara postupak utvrđivanja stegovne odgovornosti isti je za sve zaposlenike.

U slučaju objektivne dvojbe o kvalifikaciji težine povrede radne obveze tijekom postupka utvrđivanja stegovne odgovornosti, stegovno disciplinsko tijelo kvalificirat će ga tako da povlači primjenu blaže stegovne mjere prema zaposleniku koji je djelo počinio.

Članak 14.

Zbog povreda radne obveze iz područja zaštite od požara zaposleniku Muzeja grada Koprivnice može biti izrečena jedna od sljedećih mjera: usmena opomena, pismena opomena, pismena opomena pred otkaz ugovora o radu, otkaz ugovora o radu. Mjere iz stavka 1. ovog članka izriče ravnatelj Muzeja grada Koprivnice.

Članak 15.

Mjera redovitog otkaza ugovora o radu može se izreći sukladno odredbama Zakona o radu.

Mjera izvanrednog otkaza ugovora o radu izriče se radniku isključivo ako zbog osobito teške povrede obveze iz zaštite od požara, uz uvažavanje svih okolnosti i interesa objiju ugovornih stranaka, nastavak radnog odnosa nije moguć.

Članak 16.

Muzej grada Koprivnice ima pravo od pravnih i fizičkih osoba sudskim putem tražiti naknadu materijalne štete izazvane njihovim nepridržavanjem odredbi Zakona o zaštiti od požara, drugih pozitivnih propisa o protupožarnoj zaštiti.

Članak 17.

Lakše povrede radne obveze zaposlenika iz područja zaštite od požara jesu:

- ako ne sudjeluje u gašenju i sprječavanju širenja požara koji rezultira manjom materijalnom štetom, a to može učiniti bez opasnosti po svoj život i zdravlje
- ako nemarno i nesavjesno obavlja dužnosti propisane Pravilnikom
- ako zaposleniku zaduženom za obavljanje poslova zaštite od požara ne prijavi pojavu koja može prouzročiti požar ili eksploziju
- ako nastavi rad na radnom mjestu uz povećanu opasnost od nastanka požara ili eksplozije, unatoč spoznaji da nisu poduzeti odgovarajući koraci propisani važećim aktima
- ako se ne pridržava odredbi Pravilnika.

Članak 18.

Teže povrede radne obveze zaposlenika iz područja zaštite od požara jesu:

- ako ne sudjeluje u gašenju i sprječavanju širenja požara koji rezultira većom materijalnom štetom ili neželjenim učincima na zdravlje i život ljudi, a to može učiniti bez opasnosti po svoj život i zdravlje
- ako nemarno izvršava radne obveze iz područja zaštite od požara uslijed čega dođe do požara ili eksplozije s većom materijalnom štetom ili neželjenim učincima na zdravlje i život ljudi
- ako neopravdano odbije izvršiti odluke i naputke iz područja zaštite od požara, uslijed čega dođe do požara ili eksplozije s neželjenim učincima na zdravlje i život ljudi
- ako zaposleniku zaduženom za obavljanje poslova zaštite od požara ne prijavi pojavu koja može prouzročiti požar ili eksploziju, ukoliko takav postupak dovede do veće materijalne štete ili nastanka neželjenih učinaka na zdravlje i život ljudi
- ako namjerno izazove požar i takav postupak dovede do veće materijalne štete ili nastanka neželjenih učinaka na zdravlje i život ljudi.

IV. OBVEZE I ODGOVORNOSTI OSOBA S POSEBNIM OVLAŠTIMA U PROVEDBI MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 19.

Odgovorna osoba za provođenje mjera zaštite od požara jest ravnatelj Muzeja grada Koprivnice.

Zaposlenik zadužen za poslove zaštite od požara odgovara ravnatelju za savjesno obavljanje poslova i provođenje mjera organiziranja zaštite od požara sukladno pozitivnim propisima i pravilnicima iz područja zaštite od požara.

Članak 20.

Prilikom obavljanja nadzora nad provedbom mjera zaštite od požara utvrđenih zakonom, podzakonskim aktima i Pravilnikom, zaposlenik zadužen za obavljanje poslova zaštite od požara ima pravo:

- narediti prekid obavljanja svakog posla ili radnje kojom se neposredno ugrožava sigurnost imovine ili životi i zdravlje ljudi
- prijaviti utvrđene slučajeve neprovođenja zaštite od požara ravnatelju koji u slučaju potrebe pokreće postupak utvrđivanja stegovne odgovornosti zaposlenika.

Članak 21.

Prednost financijskim rashodima imaju troškovi vezani za popravak i sanaciju protupožarne opreme, uređaja i instalacija čija neispravnost može prouzročiti požar, eksploziju ili onemogućiti pravovremeno otklanjanje opasnosti od požara i time dovesti do narušavanja zdravlja, ugrožavanja tjelesnog integriteta i života osoba u prostorijama Muzeja grada Koprivnice.

V. UNUTARNJA KONTROLA PROVEDBE MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 22.

Unutarnju kontrolu provedbe mjera zaštite od požara obavlja zaposlenik zadužen za poslove zaštite od požara.

Unutarnja kontrola provodi se:

- neposrednim uvidom u provođenje mjera zaštite od požara
- davanjem potrebnih uputa i naloga
- pribavljanjem pismenih izvješća
- provođenjem mjera periodične provjere ispravnosti elemenata protupožarnog sustava u skladu s važećim propisima.

Zaposlenik koji provodi unutarnju kontrolu, dužan je surađivati s ovlaštenim inspektorom za protupožarnu zaštitu i drugim nadležnim službama.

Članak 23.

Zaposlenik zadužen za obavljanje poslova zaštite od požara obavlja sljedeće poslove u sklopu kontrole ispravnosti opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara:

- nadzor rasporeda i ispravnosti protupožarne opreme unutar prostorija Muzeja grada Koprivnice
- nadzor postavljenih znakova upozorenja i zabrane
- nadzor načina skladištenja i odlaganja materijala i roba na prostorima gdje su smještene naprave za gašenje i ostala protupožarna oprema
- nadzor prohodnosti putova evakuacije
- nadzor vatrogasnih putova i mogućnosti pristupa objektu vatrogasnim vozilima.

Članak 24.

Svaki zaposlenik obavlja kontrolu prohodnosti putova evakuacije te ispravnosti opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara u prostorijama u kojima obavlja rad. Prije početka korištenja prostorija obavezan je vizualno pregledati evakuacijske putove, sve uređaje i opremu za dojavu i gašenje požara. Utvrđene nedostatke obavezan je prijaviti zaposleniku zaduženom za obavljanje poslova zaštite od požara.

Zaposlenik ne smije započeti s radom u prostoru unutar kojeg se pregledom utvrdi da postoje ozbiljni nedostaci za siguran tijek rada. U slučaju prekida rada dužan je o tome pismenim putem obavijestiti ravnatelja i zaposlenika zaduženog za obavljanje poslova zaštite od požara.

Članak 25.

Zaposlenik raspoređen na obavljanje poslova zaštite od požara dužan je upozoriti zaposlenike na propuste u pridržavanju pozitivnih zakonskih odredbi iz područja protupožarne zaštite, a o uočenim nepravilnostima izvijestiti ravnatelja.

VI. UPOZNAVANJE ZAPOSLENIKA I KORISNIKA S OPASNOSTIMA I OPĆIM MJERAMA ZAŠTITE OD POŽARA PRILIKOM STUPANJA NA RAD ILI PRILIKOM PROMJENE MJESTA RADA TE VOĐENJE EVIDENCIJE O TOME

Članak 26.

Zaposlenik zadužen za obavljanje poslova zaštite od požara ili ravnatelj dužni su ostale zaposlenike Muzeja grada Koprivnice prilikom stupanja na rad ili prilikom promjene radnog mjesta upoznati s opasnostima od požara i općim mjerama zaštite od požara na određenom mjestu rada.

Članak 27.

Zaposlenici koji tijekom rada redovito ili povremeno obavljaju više različitih poslova, moraju za te poslove biti osposobljeni.

Zaposlenik zadužen za poslove zaštite od požara ili ravnatelj dužni su ih upoznati sa svim opasnostima i mjerama zaštite od požara na tim poslovima.

Članak 28.

Svaki zaposlenik Fakulteta dužan je osposobiti se na način i po programu utvrđenom Pravilnikom o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom.

Osposobljavanje se povjerava pravnoj osobi koja ispunjava zakonom propisane uvjete i ima suglasnost nadležnog ministarstva za obavljanje tih poslova. Raspored upućivanja zaposlenika na osposobljavanje iz stavka 1. ovog članka utvrđuje ravnatelj.

Preslika isprave o osposobljenosti zaposlenika čuva se u personalnom dosjeu svakog zaposlenika.

VII. UPOZNAVANJE S OPASNOSTIMA OD POŽARA I OSPOSOBLJAVANJE ZAPOSLENIKA ZA RUKOVANJE PRIRUČNOM OPREMOM I SREDSTVIMA ZA DOJAVU I GAŠENJE POČETNIH POŽARA, PERIODIČNE PROVJERE ZNANJA I VOĐENJE EVIDENCIJE

Članak 29.

Za upoznavanje s opasnostima od požara i osposobljavanje zaposlenika za rukovanje priručnom opremom i sredstvima za dojavu i gašenje početnih požara obavezan je i odgovoran zaposlenik zadužen za poslove zaštite od požara.

Upoznavanje zaposlenika s opasnostima od požara prema stavku 1. ovog članka provodi se neposredno ili dostavom pismenih obavijesti.

Upoznavanja zaposlenika s opasnostima od požara prema stavcima 1. i 2. ovog članka provodi zaposlenik zadužen za poslove zaštite od požara.

VIII. OSPOSOBLJAVANJE ZAPOSLENIKA ZA RAD NA RADNIM MJESTIMA S POVEĆANIM OPASNOSTIMA OD NASTANKA I MOGUĆIH POSLJEDICA POŽARA ILI TEHNOLOŠKE EKSPLOZIJE TE VOĐENJE EVIDENCIJE O TOME

Članak 30.

Zaposlenici koji rade na radnim mjestima s povećanim opasnostima, osposobljavaju se za djelovanje u slučaju nastanka požara i njegovih posljedica ili eksplozija prije stupanja na rad, a provjera znanja iz tog područja obavlja se prema odluci zaposlenika zaduženog za poslove zaštite od požara.

Osposobljavanje zaposlenika iz stavka 1. ovog članka provodi zaposlenik zadužen za poslove zaštite od požara ili za to kvalificirani zaposlenici drugih pravnih osoba.

Vrijeme provođenja osposobljavanja zaposlenika prema stavcima 1. i 2. ovog članka i vrijeme provjere znanja određuje ravnatelj ovisno o ukazanoj potrebi.

Članak 31.

Osposobljavanjem iz prethodnog članka Pravilnika zaposlenik mora steći znanje:

- o ispravnoj uporabi uređaja (sredstava) za gašenje koji se nalaze u prostorijama Muzeja
- o ispravnoj uporabi opreme, strojeva i uređaja na radnom mjestu s povećanom opasnosti
- o propisnoj provedbi uzbunjivanja
- o gašenju vrsta požara karakterističnih za radno mjesto s povećanim opasnostima od nastanka požara ili eksplozije, a na kojem zaposlenik radi
- o isključivanju dotoka energenata unutar prostora
- o planu i postupku evakuacije osoba iz prostora.

IX. SLUŽBE I OSOBE ZADUŽENE ZA ODRŽAVANJE OPREME I SREDSTAVA ZA DOJAVU I GAŠENJE POŽARA, OBVEZE ISPITIVANJA PROTUPOŽARNIH UREĐAJA I OPREME

Članak 32.

Provođenje postupka održavanja opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara u ispravnom stanju dužnost je zaposlenika zaduženog za obavljanje poslova zaštite od požara.

Članak 33.

Oprema i sredstva za dojavu požara trebaju se postaviti, održavati i koristiti prema odredbama važećeg pravilnika o sustavima za dojavu požara.

Muzej grada Koprivnice nema vlastitu hidrantsku mrežu, već se koristi javna hidrantska mreža, za čiju je ispravnost odgovorna ovlaštena služba za održavanje.

Električne instalacije, uređaji i strojevi

Članak 34.

Električne instalacije, uređaji i strojevi moraju se pregledavati i ispitivati u redovitim periodičnim intervalima sukladno važećim normama, naputcima Tehničkog propisa za niskonaponske električne instalacije, uputama proizvođača i ostalim zakonskim odredbama. Ispitivanje se vrši najmanje jednom u 5 (pet) godina.

O pregledu i ispitivanju ispitivač je dužan izdati pismeno mišljenje iz kojeg će biti vidljivi nedostaci utvrđeni prilikom pregleda i koraci koje treba poduzeti da se otkloni nedostatak.

O izvršenim ispitivanjima i pregledima ispitivač sastavlja se pismeni zapisnik.

Plinske instalacija

Članak 35.

Plinska trošila moraju se održavati i ispitivati u redovitim periodičnim intervalima sukladno važećim tehničkim naputcima, uputama proizvođača i zakonskim odredbama. Ispitivanje se vrši najmanje jedanput u 2 (dvije) godine.

Plinsku instalaciju mora se redovito ispitivati na čvrstoću i nepropusnost, a ispitivanje vrši ovlaštena osoba sukladno važećim tehničkim naputcima i zakonskim odredbama. Ispitivanje se vrši najmanje jedanput u 5 (pet) godina.

O izvršenim ispitivanjima i pregledima ispitivač sastavlja se pismeni zapisnik.

Gromobranske instalacije

Članak 36.

Pregled kritičnih dijelova, ispitivanje i mjerenje gromobranskih instalacija tijekom uporabe mora se obavljati:

- 1) nakon svakog popravka
- 2) nakon svakog udara groma u građevinu ili u instalaciju
- 3) u odgovarajućim redovnim periodičnim razmacima, najmanje jednom svake 3 (tri) godine, sukladno odgovarajućoj razini zaštite sustava gromobranskih instalacija propisanoj u Tehničkom propisu za sustave zaštite od djelovanja munja na građevinama.

O svakom pregledu mora se sastaviti zapisnik u koji se unose sve vrijednosti dobivene pregledom i mjerenjem, a iz njega mora biti vidljiva ispravnost instalacije i potreba za eventualnim popravcima.

Sukladno zakonskim propisima pregled, ispitivanje i mjerenje gromobranskih instalacija vršiti će redovito za to ovlaštena institucija, a izvanredno prema ukazanoj potrebi, te će o istome sastaviti pisano izvješće

Sigurnosna rasvjeta

Članak 37.

Sigurnosna (protupanična) rasvjeta mora se održavati u ispravnom stanju, pregledavati i ispitivati u redovitim periodičnim intervalima sukladno važećim tehničkim naputcima, uputama proizvođača i zakonskim odredbama.

Ispitivanje se vrši najmanje jedanput godišnje.

Zaposlenik raspoređen na obavljanje poslova zaštite od požara vodi brigu o ispravnosti instalacija sigurnosne rasvjete.

Vatrogasni aparati

Članak 38.

Vatrogasni aparati moraju se postaviti na uočljivim lako dostupnim mjestima u blizini mogućeg izbijanja požara.

Prijenosni aparati ne smiju se postaviti tako da im ručka za nošenje bude u visini iznad 1.5 m.

Vatrogasni aparati moraju se stalno održavati.

Održavanje vatrogasnih aparata obuhvaća:

- redovni pregled
- periodični servis.

Članak 39.

Redovni pregled vatrogasnih aparata obavlja se najmanje jedanput u 3 (tri) mjeseca, a provodi ga zaposlenik zadužen za obavljanje poslova zaštite od požara.

Redovnim pregledom treba utvrditi:

- označenost, uočljivost i dostupnost aparata
- opće stanje aparata
- kompletnost aparata
- stanje plombe zatvarača odnosno ventila vatrogasnog aparata.

Uočene nedostatke zaposlenik treba sam otkloniti, a ako to nije moguće otklanjanje nedostataka će se povjeriti otklanjanje ovlaštenom servisu.

Članak 40.

Periodični pregled i ispitivanje vatrogasnih aparata obavlja se najmanje jedanput godišnje.

Periodični pregled i ispitivanje vatrogasnih aparata treba se povjeriti ovlaštenom servisu.

Nakon završenog periodičnog pregleda i ispitivanja svaki aparat treba označiti propisanom naljepnicom.

O izvršenom periodičnom pregledu i ispitivanju vatrogasnih aparata vodi se upisnik.

Održavanje i ispravnost dimnjaka

Članak 41.

Dimnjaci se moraju se održavati u ispravnom stanju, pregledavati i ispitivati u redovitim periodičnim intervalima sukladno važećim tehničkim naputcima, uputama proizvođača i zakonskim odredbama.

Ispitivanje i čišćenje dimnjaka se vrši redovito najmanje jedanput godišnje, a izvanredno u slučaju radova i rekonstrukcije i to os trane ovlaštenog dimnjačarskog servisa ili koncesionara.

Zaposlenik raspoređen na obavljanje poslova zaštite od požara vodi brigu o ispravnosti instalacija sigurnosne rasvjete.

- X. SLUŽBE I OSOBE ZADUŽENE ZA ODRŽAVANJE U ISPRAVNOM STANJU UREĐAJA I INSTALACIJA ČIJA NEISPRAVNOST MOŽE PROUZROČITI POŽAR ILI EKSPLOZIJU

Članak 42.

Zaposlenik zadužen za obavljanje poslova zaštite od požara, dužan je redovno pratiti stanje uređaja i instalacija čija neispravnost može prouzročiti požar ili eksploziju prema procjeni ugroženosti od požara i eksplozije.

U slučaju uočenih nepravilnosti zaposlenici iz stavka 1. ovog članka dužan je zatražiti pomoć stručnjaka za procjenu ugroženosti od požara i eksplozije, te ovlaštenog servisa.

- XI. SLUŽBE I OSOBE ZADUŽENE ZA RAZRADU POSTUPAKA I PODUZIMANJE ODGOVARAJUĆIH ORGANIZACIJSKIH I TEHNIČKIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA U SLUČAJEVIMA PRIVREMENO POVEĆANOG POŽARNOG RIZIKA

Članak 43.

U slučaju privremenog povećanja požarnog rizika, za cijelo vrijeme njegovog trajanja, poduzimaju se dodatne organizacijske i tehničke mjere zaštite od požara koje uključuju primjenu odgovarajuće opreme i sredstva za gašenje, a prema potrebi i osiguranje vatrogasnog dežurstva.

Mjere iz stavka 1. ovog članka trebaju se poduzeti na temelju izrađene prosudbe privremeno povećanog požarnog rizika, a osobito:

- za privremena mjesta pretakanja zapaljivih tekućina i plinova količina većih od onih utvrđenih propisom o držanju zapaljivih tekućina i plinova (kemijskih sredstava za nastavne potrebe)
- za privremena mjesta zavarivanja i uporabe otvorenog plamena ili alata koji u uporabi iskre, u prostoru koji nije za to namijenjen, a postoji opasnost za nastanak požara (popravci, izvanredni i hitni zahvati)
- za prostore u kojima se privremeno okuplja veći broj osoba za vrijeme obavljanja poslova ili događanja (predavanja, tribine, promocije i sl.).

Članak 44.

O potrebi provođenja mjera iz prethodnog članka ovog pravilnika zaposlenik zadužen za obavljanje poslova zaštite od požara dužan je savjetovati se s kvalificiranim stručnjacima o izradi procjene ugroženosti od požara i eksplozija.

Potrebne mjere zaštite od požara u slučajevima privremeno povećanog požarnog rizika dužna su ovlaštena osoba dužna je u potpunosti provesti prema ocjeni stručnjaka iz stavka 1. ovog članka.

XII. KRETANJE I PONAŠANJE U MUZEJSKIM PROSTORIJAMA S OBZIROM NA OPASNOSTI OD POŽARA I EKSPLOZIJA

Članak 45.

U prostorijama Muzeja grada Koprivnice na vidljivom mjestu u blizini ulaza moraju biti istaknute upute za slučaj nastanka požara i plan evakuacije s označenim:

- stubištem i izlaznim putovima
 - mjestima na kojima su smješteni vatrogasni aparati
 - mjestom na kojem je smještena glavna sklopka za napajanje prostora električnom energijom i ventil za zatvaranje dovoda plina.
- Svi izlazni putovi i vrata na izlaznim putovima moraju biti označeni odgovarajućim oznakama.

Članak 46.

Zaposlenicima Muzeja grada Koprivnice u svakom trenutku trebaju biti dostupne prostorije u kojima se nalaze:

- glavna sklopka napajanja električnom energijom
- glavni ventil za zatvaranje dovoda plina
- uređaji za upravljanje stabilnim sustavima za gašenje požara
- oprema za pružanje prve pomoći ozlijeđenima u požaru
- uređaji za distribuciju vode na vertikalnom cjevovodu.

XIII. USTROJSTVO MOTRENJA, DOJAVA I UZBUNJIVANJA O POŽARNIM OPASNOSTIMA

MOTRENJE

Članak 47.

Svi zaposlenici Muzeja grada Koprivnice zaduženi su za motrenje, dojavu i uzbuñivanje o požarnoj opasnosti prilikom obavljanja svojih radnih zadataka.

DOJAVA

Članak 48.

Dojava o nastanku požara može se ostvariti telefonski ili osobno. Svaki zaposlenik, ili bilo koja druga osoba koja se zatekne u prostorijama Muzeja grada Koprivnice ili njihovoj neposrednoj blizini i opazi stanje koje bi moglo izazvati požar, dužna je bez odgode

i bez obzira na prirodu i veličinu požarne opasnosti, najžurnijim raspoloživim načinom komunikacije obavijestiti javnu vatrogasnu postrojbu, zaposlenika zaduženog za obavljanje poslove zaštite od požara i ravnatelja Muzeja grada Koprivnice.

Članak 49.

Požar se dojavljuje na sljedeće brojeve telefona:

- Centru 112 Državne uprave za zaštitu i spašavanje na broj telefona 112 ili javnoj vatrogasnoj postrojbi na broj telefona 193
- zaposleniku zaduženom za obavljanje poslova zaštite od požara na broj 642 543
- ravnatelju Muzeja grada Koprivnice na broj 622 307 / mob: 099 733 6027
- ustanovi za hitnu medicinsku pomoć na broj 194 ako postoji potreba za hitnom liječničkom intervencijom
- Policijskoj upravi Koprivnica na broj telefona 192.

Članak 50.

Prilikom dojava požara telefonom moraju se dati sljedeći minimalni podaci:

- mjesto nastanka požara
- priroda događaja i razmjera požara
- prezime i ime osobe koja dojavljuje
- mjesto s kojeg se dojavljuje
- ima li ozlijeđenih ili požarom izravno ugroženih osoba.

UZBUNJIVANJE

Članak 51.

Zaposlenik koji je primio požarnu dojavu, uzbuđuje zaposlenika raspoređenog na obavljanje poslova zaštite od požara, čuvara i domara te obavještava dekana.

Ukoliko postoji izravna požarna opasnost kojom su neposredno ugroženi životi i zdravlje ljudi, svaki zaposlenik koji uoči takvu opasnost, dužan je uzbuđiti sve prisutne osobe i uputiti ih na postupanje sukladno planu zaštite od požara, planu evakuacije i ostalim važećim propisima.

Način postupanja u slučaju uzbuđivanja propisuje se planom zaštite od požara. Uzbuđivanje se vrši sirenom u slučaju potrebe za uzbuđivanjem svih prisutnih osoba o mogućoj požarnoj opasnosti, sukladno važećim propisima i znacima uzbuđivanja.

XIV. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA, ZABRANE I OGRANIČENJA IZ ZAŠTITE OD POŽARA TE PROSTORIJE I PROSTORI NA KOJE SE ONE ODMOŠE

Članak 52.

Pod osnovnim mjerama zaštite od požara smatraju se građevinske mjere zaštite od požara, mjere zaštite od požara na električnim uređajima i instalacijama, mjere zaštite od požara na gromobranskim instalacijama, mjere zaštite od požara na strojevima i uređajima te mjere zaštite od požara na instalacijama i na postrojenju grijanja i dimnjacima koji se koriste za postojenja za grijanje.

A. Građevinske mjere zaštite od požara

Članak 53.

Pod građevinskim mjerama zaštite od požara smatra se svaka građevinska aktivnost prilikom adaptacije, rekonstrukcije ili gradnje, čiji je cilj:

- zaštita osoba koje se nalaze u građevini
- zaštita drugih osoba koje se nalaze u njihovoj neposrednoj blizini
- lokalizacija i ograničenje širenja požara
- očuvanje građevine i njenih sastavnih dijelova te pripadajućih materijalnih vrijednosti i dobara u vlasništvu Muzeja grada Koprivnice, kao i očuvanje zaposlenika ili trećih osoba.

Članak 54.

Građevinske mjere zaštite od požara treba provoditi prilikom adaptacije ili rekonstrukcije postojećih objekata te prilikom izgradnje novih.

Građevinske konstrukcije pregledavaju se radi utvrđivanje požarne otpornosti.

Članak 55.

Cjelokupan prostor na hodnicima, stubištima i drugim evakuacijskim putovima koje predviđa plan evakuacije, mora uvijek biti prohodan. Nagazna površina podova na izlazima i izlaznim putovima ne smije imati mehaničkih oštećenja, napuknuća, ne smije biti neravna niti imati nagle visinske promjene koje bi mogle dovesti do spoticanja i ozljede tijekom postupka evakuacije.

Na izlazima i izlaznim putovima namijenjenim evakuaciji mora biti smjer izlaza vidljivo istaknut oznakama u skladu s važećim propisima, na način da su iste uočljive i u uvjetima slabe vidljivosti.

Otvori u zidovima

Članak 56.

Sva vrata u građevini ili građevinskom dijelu moraju se lako otvarati i zatvarati. Sva vrata moraju se otvarati u smjeru evakuacije, a na vratima se ne smije mijenjati smjer otvaranja niti se smiju privremeno ili trajno ukloniti. Ako su vrata ostakljena, staklo na njima ne smije biti oštećeno, napuknuto ili razbijeno.

Svi prozori predviđeni za otvaranje moraju se moći lako i brzo otvoriti. Prozorska stakla ne smiju biti napuknuta ili razbijena.

Pokrovi i krovšta

Članak 57.

Krovni pokrivač ne smije imati mehaničkih oštećenja. Ukoliko je krovšte izvedeno s određenom otpornosti na požar, nosive krovne konstrukcije i pokrivači ne smiju se popravljati gorivim materijalom. Na sve dijelove krovšta treba biti omogućen pristup barem jednim metalnim ljestvama.

Vratašca dimnjaka moraju se izvesti iz čvrstog i negorivog materijala, s okvirom koji mora potpuno nalijegati na otvor i bez mogućnosti propuštanja dima. Pristup vratašcima mora uvijek biti nezapriječen.

Vatrogasni prilazi i pristupi moraju stalno biti održavani i prohodni vozilima na način:

- a) da se čiste od snijega
- b) da se na njima ne obavljaju građevinski radovi ukoliko nije osiguran alternativni pristup vatrogasnim vozilima
- c) da se ne dopusti vozilima onemogućavanje pristupa vatrogasnim službama

Važno je osigurati nezapriječen pristup hidrantima na prostoru oko građevina.

B. Mjere zaštite od požara na električnim instalacijama i uređajima

Članak 58.

U glavnim razvodnim ormarima kao i u razvodnim ormarima u pojedinim dijelovima građevina moraju biti postavljene odgovarajuće sheme električnih instalacija sa svim potrebnim podacima.

Članak 59.

Isključenje električne energije nakon završenog rada ili u slučaju nužde obavlja se glavnim sklopkama na glavnom razvodnom ormaru građevine ili na razdjelnicama njenih pojedinih dijelova.

Članak 60.

Zabranjeno je koristiti improvizirane, neispravne ili predimenzionirane električne osigurače kao i postavljati električne instalacije privremenog karaktera mimo važećih tehničkih propisa. Topljivi osigurači i automatske sklopke moraju biti dimenzionirani tako da ne

postoji mogućnost pregrijavanja vodova. Pored svakog osigurača i sklopke moraju biti postavljene oznake kojem strujnom krugu pripada osigurač i sklopka.

Članak 61.

Izmjenu električnih osigurača i druge poslove na električnim instalacijama i uređajima smiju obavljati samo zaduženi i ovlašteni električari. Zamjena osigurača mora se obaviti samo originalnim tvornički proizvedenim ulošcima. Ispitivanje zaštite od kratkog spoja i preopterećenja mora se obavljati svakih 12 (dvanaest) mjeseci, a pronađene nedostatke valja žurno otkloniti.

Članak 62.

Razvodni ormari moraju biti prilagođeni posebnim uvjetima koji vladaju u prostorijama gdje su postavljeni. Prostor oko razvodnih ormara mora uvijek biti nezapriječen. Razvodni ormari moraju biti zaključani da bi se onemogućio pristup neovlaštenim osobama. Ključevi ormara moraju biti dostupni ovlaštenim osobama Muzeja grada Koprivnice i nalaziti se na predviđenom mjestu.

Članak 63.

Sklopke u razvodnim ormarićima moraju biti prilagođene posebnim uvjetima koji vladaju u prostorijama gdje su postavljene te po specifikacijama i tehničkoj konstrukciji moraju odgovarati namjeni za koju su predviđene. Na sklopkama moraju biti jasno označeni položaji «isključeno» i «uključeno».

Članak 64.

Električne instalacije i trošila moraju biti tako izvedeni i održavani da mjesta gdje se koriste ne predstavljaju opasnost od požara. Moraju se stalno održavati sukladno važećim normama i odredbama propisa za određene uređaje i instalacije.

C. Mjere zaštite od požara na gromobranskim instalacijama

Članak 65.

Na građevini u kojoj borave ljudi mora biti ispravna gromobranska instalacija izvedena sukladno važećim tehničkim propisima na način da spriječi svaku mogućnost nastanka požara zbog atmosferskog pražnjenja. O gromobranskim instalacijama mora postojati tehnička dokumentacija.

D. Mjere zaštite od požara na uređajima i instalacijama za grijanje

Članak 66.

Svi uređaji i instalacije za grijanje moraju biti izvedeni i održavani tako da ne postoji opasnost od nastanka požara. U prostorijama građevine i njenim građevinskim dijelovima ne smiju se upotrebljavati kuhala, električne grijalice s otvorenim grijačima i njima slični električni uređaji i grijaća tijela, osim u za to posebno opremljenim prostorijama te uz prethodno pribavljeno pismeno odobrenje odgovorne osobe raspoređene na poslove protupožarne zaštite.

XV. POSTUPANJE ZAPOSLENIKA U SLUČAJU NASTANKA POŽARA

Članak 67.

Svaki zaposlenik koji zamijeti neposrednu opasnost od nastanka požara ili požar, dužan je pristupiti otklanjanju opasnosti odnosno gašenju požara vodeći pritom računa da ne dovede u opasnost sebe ili druge osobe. Ako zaposlenik iz stavka 1. ovog članka nije u mogućnosti ugasiti požar, dužan je žurno obavijestiti Centar 112, najbližu vatrogasnu postrojbu i postupati u skladu s važećim zakonskim odredbama, Pravilnikom i planom evakuacije.

Članak 68.

Prilikom dojava o nastalom požaru javnoj vatrogasnoj postrojbi ili Centru 112, zaposlenik je dužan postupiti sukladno Pravilniku i dati sve potrebne podatke da bi se skratilo vrijeme do početka primjene vatrogasnih mjera s ciljem smanjenja razmjera požarne štete.

Članak 69.

Nakon završenog gašenja požara zaposlenik zadužen za poslove protupožarne zaštite, u dogovoru sa zapovjednikom vatrogasne postrojbe koja je gasila požar, dužan je na mjestu požara:

1. osigurati dežurstvo i nadzor požarišta do jutra ukoliko je požar gašen noću
2. osigurati dežurstvo i nadzor požarišta koje će trajati dok god se procjenjuje da postoji mogućnosti ponovnog izbijanja požara.

Članak 70.

Protupožarna oprema i sredstva korištena u gašenju požara valja čim prije po završetku gašenja požara dovesti u ispravno stanje ili provesti žurni postupak nabave zamjenskih elemenata protupožarnog sustava koji iz razloga tehničke prirode moraju biti zamijenjeni.

Članak 71.

Ravnatelj Muzeja grada Koprivnice dužan je o provedenim istražnim radnjama koje se odnose na nastanak požara, izvijestiti Upravno vijeće Muzeja grada Koprivnice i osnivača.

XVI. DRUGE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA SUKLADNO VLASTITIM POTREBAMA

Članak 72.

Muzej grada Koprivnice preventivno vodi brigu

- o osposobljavanju zaposlenika za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, održavanju i otklanjanju nedostataka na opremi i instalacijama koje mogu biti potencijalni uzrok požara
- o osposobljavanju zaposlenika za rad na radnim mjestima s povećanim opasnostima za nastanak požara i mogućim posljedicama od požara ili tehnološke eksplozije u slučaju kada za to postoji potreba
- o osposobljavanju zaposlenika za rukovanje priručnom opremom i sredstvima za dojavu i gašenje početnih požara
- o analizi događaja koji mogu dovesti do požara te o poduzimanju mjera potrebnih da do takvih događaja ne dođe
- o periodičnom pregledu i ispitivanju vatrogasnih aparata, gromobranske instalacije, električne instalacije, sigurnosne rasvjete, plinskih trošila, čvrstoće i nepropusnosti plinske instalacije te izvedenog stabilnog sustava za gašenje požara vodom.

XVII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 73.

Pravilnik o zaštiti od požara stupa na snagu osmog dana od dana donošenja.

Po ovlaštenju Predsjednika Upravnog vijeća Muzeja grada Koprivnica

Jasmina Ranilović

URBROJ: 324 / 2015.

Pravilnik je objavljen na oglasnoj ploči Muzeja grada Koprivnice dana 30.11. 2015. godine, a stupio je na snagu 08.12. 2015. godine.

Ravnatelj Muzeja grada Koprivnice
Marijan Špoljar